A 9 B - C D E F - G H I - J K U - L - V L

L	A：多字节通讯； B：PV 值白色字体
V	空白：AC85～265V； 1：DC24V
L	0：AC85~265V； 1:AC/DC 24V 电源
U	0:无； 1:DC24V
K	0: 无；1:防水：装防水圈 2:防尘：端子加满 3:三防：防水、防尘、防腐蚀
J	0：无； 2：主、从通讯 3：MODBUS 单字通讯；5：微打印通讯
I	0：无； 1：4-20mA 外设定输入
H	1:热电偶（T/C)；2:热电阻（RTD) 3:DC4~20mA 输入 A:其他线性电流，电压输入
G	0:无； 1:PV值4-20mA 传送输出 2:PV值20-4mA 传送输出 3:SV 值4-20mA 传送输出 4: SV 值 20-4mA 传送输出 5:MV值4-20mA传送输出 6:MV 值20-4mA 传送输出 7:4-20mA差值传送 8：20-4mA差值传送
F	A:带阀位反馈； F:双回路输出 R:外部设定
E	0: 无；1:一组报警 2:二组报警；3:三组报警
D	0:无； 1:继电器接点输出 2:固态继电器触发信号（SSR 3:4-20mA 电流输出
C	0:无输出； 1:继电器接点输出 2:固态继电器触发信号（SSR） 3:4-20mA 电流输出 4：固态继电器接点输出 5: 单相 SCR 零位触发信号 6A:三相 SCR 零位触发信号(160A以下) 6B:三相 SCR 零位触发信号(160A以上) 7:继电器开关输出 7S:无触点开关输出 8：单相 SCR 相移触发信号 9A：三相SCR相移触发信号（160A以下） 9B：三相SCR相移触发信号（160A以上） A：其他线性电流，电压输出
B	04:DIN48x48； 06:DIN48*96 08:DIN96×48； 08R:DIN96×48 08F：DIN96×48； 09R:DIN96×96；09F：DIN96×96
A	M:定值控制型;AM:多组多段程序控制型 MAM:程序主控； MM：定值主控制 SM：副控制