A 2000-B C D-E F G-H I J K

K	特别价格
J	0：空白 1：辅助 24V 电源
I	0：AC85～265V 1：24V 电源
H	0: 无； 3:MODBUS RTU通讯
G	0：无； 1:热电偶（T/C） 2:热电阻（RTD)；3：DC4~20mA 输入 A：PV 值 4-20mA 传送输出 B：PV 值 20-4mA 传送输出 C：SV 值 4-20mA 传送输出 D：SV 值 20-4mA 传送输出 E：MV 值 4-20mA 传送输出 F：MV 值 20-4mA 传送输出
F	1：热电偶（T/C） 2：热电阻（RTD 3：DC4~20mA 输入 A：其它线性电流、电压输入
E	0:无； 1:PV值4-20mA 传送输出 2:PV值20-4mA 传送输出 3:SV 值4-20mA 传送输出 4: SV 值 20-4mA 传送输出 5:MV值4-20mA传送输出 6:MV 值20-4mA 传送输出 7：4-20MA 差值传送（PV1-PV2） 8:20-4MA 差值传送（PV1-PV2）
D	0: 无；1:一组报警 2:二组报警
C	0:无； 1:继电器接点输出 2:固态继电器触发信号（SSR 3:4-20mA 电流输出 A:其它线性电流、电压输出
B	0:无输出； 1:继电器接点输出 2:固态继电器触发信号（SSR 3:4-20mA 电流输出 A:其它线性电流、电压输出
A	M:定值型温度模块 AM:程序型温度模块